

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Căn cứ tờ trình số 99/TTr-KD ngày 04 tháng 05 năm 2026 về việc cải tạo hệ thống trục chính oxy và lắp đặt hệ thống khí y tế tại khoa Ngoại

Bệnh viện Phổi Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Cải tạo hệ thống trục chính oxy và lắp đặt hệ thống khí y tế tại khoa Ngoại tại Bệnh viện” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi Nghệ An

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông Võ Đình Trung – Tổ trưởng tổ VTTTBYT;

- Địa chỉ: Bệnh viện Phổi Nghệ An, xóm Lương Đồng – xã Nghi Lộc- tỉnh Nghệ

An.

- Số điện thoại: 0982222963

- Email: dauthau.bvpna@gmail.com

3. Các thức tiếp nhận báo giá:

Các Quý Công ty có thể gửi báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận qua Email: dauthau.bvpna@gmail.com;

- Nhận qua đường bưu chính, thông tin như sau:

Khoa Dược- VTTTBYT

Bệnh viện Phổi Nghệ An (Xóm lương đồng, Xã Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An.)

Số điện thoại: 0982222963

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 17h ngày 06/05/2026 đến trước 17h ngày 16/05/2026. (Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.)

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 17/05/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục chi tiết cần báo giá theo bảng sau

TT	Tên vật tư/nội dung	Thông số, quy cách/chủng loại	Đơn vị	Số lượng
I Cải tạo trực chính hệ thống oxy				
1	Ống đồng D15.88 x 0.71mm	Độ dài 2,9m/cây; xuất xứ: Việt Nam.	Mét	78,3m (21 cây)
2	Phụ kiện đồng lắp đặt tuyến ống	Cút góc D12, D16; măng xông đồng D12, D16; tê đồng D12, D16.	Lô	01
3	Vật tư phụ phục vụ lắp đặt	Que hàn bạc, đai treo, gas hàn, vít nở và vật tư phụ liên quan.	Lô	01
4	Khóa đồng Việt Nam phi 12	Khóa chặn/khóa khu vực phục vụ vận hành, bảo trì hệ thống.	Cái	01
5	Khóa đồng Việt Nam phi 16	Khóa chặn/khóa khu vực phục vụ vận hành, bảo trì hệ thống.	Cái	01
6	Nhân công cải tạo, lắp đặt, hiệu chuẩn, chạy thử	Khảo sát, thi công cải tạo, lắp đặt, kiểm tra, hiệu chỉnh và chạy thử hệ thống sau khi hoàn thành.	Gói	01
II Lắp đặt hệ thống khí y tế tại khoa Ngoại				
TT	Tên vật tư/nội dung	Thông số, quy cách/chủng loại	Đơn vị	Số lượng
1	Ổ đầu ra khí oxy	Xuất xứ: Uzumcu/Thổ Nhĩ Kỳ; NSX 2025 trở về sau; mới 100%. ISO 9001, ISO 13485, CE; tiêu chuẩn DIN 13260-2/EN 9170-1; mã hóa màu; kết nối an toàn tránh cắm nhầm; đồng mạ crom; ổ cắm 45mm; có ống đồng kết nối 10mm.	Bộ	07
2	Lưu lượng kế kèm bình làm ấm	Xuất xứ: Uzumcu/Thổ Nhĩ Kỳ; NSX 2025 trở về sau; mới 100%. ISO 9001, ISO 13485, CE; phạm vi điều chỉnh 0-15 L/phút; thân đồng mạ crom. Bình làm ấm 150ml có chia vạch, nhựa bền cao, hấp tiết trùng 121°C; đầu cắm nhanh theo chuẩn tương thích.	Bộ	07
3	Ổ đầu ra khí nén	Xuất xứ: Uzumcu/Thổ Nhĩ Kỳ; NSX 2025 trở về sau; mới 100%. ISO 9001, ISO 13485, CE; tiêu chuẩn DIN 13260-2/EN 9170-1; mã hóa màu; kết nối an toàn tránh cắm nhầm; đồng mạ crom; ổ cắm 45mm; có ống đồng kết nối 10mm.	Bộ	05
4	Ổ đầu ra khí hút	Xuất xứ: Uzumcu/Thổ Nhĩ Kỳ; NSX 2025 trở về sau; mới 100%. ISO 9001, ISO 13485, CE; tiêu chuẩn DIN 13260-2/EN 9170-1; mã hóa màu; kết nối an toàn tránh cắm nhầm; đồng mạ crom, phù hợp sử dụng trong cơ sở y tế.	Bộ	07

5	Ống đồng D12.70 x 0.71mm	Độ dài 2,9m/cây; xuất xứ: Việt Nam.	Mét	46,4m
6	Ống đồng D15.88 x 0.71mm	Độ dài 2,9m/cây; xuất xứ: Việt Nam.	Mét	60,9m
7	Phụ kiện đồng lắp đặt tuyến ống	Cút góc D12, D16; măng xông đồng D12, D16; tê đồng D12, D16.	Lô	01
8	Máng nhựa bảo vệ ống	Máng nhựa bảo vệ ống; 01 cây dài 2m.	Mét	18
9	Vật tư phụ phục vụ lắp đặt	Que hàn bạc, đai treo, gas hàn, vít nở và vật tư phụ liên quan.	Lô	01
10	Khóa đồng Việt Nam phi 12	Khóa chặn/khóa khu vực phục vụ vận hành, bảo trì hệ thống.	Cái	03
11	Khóa đồng Việt Nam phi 16	Khóa chặn/khóa khu vực phục vụ vận hành, bảo trì hệ thống.	Cái	02
12	Nhân công cài tạo, lắp đặt, hiệu chuẩn, chạy thử	Khảo sát, thi công cài tạo, lắp đặt, kiểm tra, hiệu chỉnh và chạy thử hệ thống sau khi hoàn thành.	Gói	01

2. Địa điểm thực hiện:

Bệnh viện Phổi Nghệ An (địa chỉ: xóm Lương Đông, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An)

3. Thời gian thi công lắp đặt dự kiến: Tối đa 90 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu

4. Các thông tin khác (nếu có):

- Quý Công ty vui lòng gửi báo giá đúng theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo.

Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm, có năng lực cung ứng gửi báo giá và các tài liệu liên quan.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Website bệnh viện;
- Lưu VT, Dược-VTTTBYT.



Nguyễn Thanh Hải

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP

PHỤ LỤC II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

....., ngàytháng.....năm 2026

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Phổi Nghệ An

Trên cơ sở thư mời báo giá của Bệnh viện Phổi Nghệ An số: /TM-BVP
ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện Phổi Nghệ An.

Công ty:

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ:; Email:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan.

STT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1						
....						
	Tổng cộng					

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: Ngày (*Ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày*), kể từ ngàytháng... năm 2026.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về Luật doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá;

- Những thông tin nêu trên là trung thực.

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)

