

Số: 585/TM-BVP

Nghệ An, ngày 06 tháng 05 năm 2026

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Bệnh viện Phổi Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Cải tạo trực chính hệ thống oxy và lắp đặt hệ thống khí y tế tại khoa Ngoại” với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi Nghệ An

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bà Đặng Thị Ngọc Huyền – Tổ đấu thầu;
- Địa chỉ: Bệnh viện Phổi Nghệ An, Xã Nghi Lộc-Nghệ An.
- Số điện thoại: 0978713236
- Email: dauthau.bvpna@gmail.com.

3. Các thức tiếp nhận báo giá:

Các Quý Công ty có thể gửi báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận qua Email: dauthau.bvpna@gmail.com;
- Nhận qua đường bưu chính, thông tin như sau:
  - + Bà Đặng Thị Ngọc Huyền – Tổ đấu thầu;
  - + Địa chỉ: Bệnh viện Phổi Nghệ An, Xã Nghi Lộc-Nghệ An.
  - + Số điện thoại: 0978713236

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 06/05/2026 đến trước 17h ngày 17/05/2026. (Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.)

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 18/05/2026.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục yêu cầu báo giá gồm:

Quý Công ty vui lòng xem tại Phụ lục I kèm theo

2. Địa điểm thực hiện:



Bệnh viện Phổi Nghệ An (Xóm Lương Đông, xã Nghi Lộc- tỉnh Nghệ An)

**3. Thời gian thực hiện:** Trong tháng 6-7 năm 2026

**4. Các thông tin khác (nếu có):**

- Quý Công ty vui lòng gửi báo giá đúng theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo.

Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm, có năng lực cung ứng gửi báo giá và các tài liệu liên quan.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Website bệnh viện;
- Lưu: KD



**Nguyễn Thanh Hải**



**PHỤ LỤC I: Danh mục cải tạo trực chính hệ thống oxy và lắp đặt hệ thống khí y tế tại khoa Ngoại**

( Kèm theo Thư mời báo giá **585**/TM-BVP ngày **06** tháng **05** năm 2026 của Bệnh viện Phổi Nghệ An)

TT	Tên vật tư	Mô tả	Đơn vị	Số lượng
<b>I Cải tạo trực chính hệ thống ôxy</b>				
1	Ống đồng D15.88 x 0.71mm	Độ dài 2,9 m	Mét	78,3m
2	Phụ kiện đồng lắp đặt tuyến ống	Cuts Góc D12, D16; Măng xông đồng D12, D16; Tê đồng D12, D16.	Lô	01
3	Vật tư phụ	Que hàn bạc, đai treo, gas hàn, vít nở,....	Lô	01
4	Khoá Đồng phi 12	Khoá chặn/khoá khu vực phục vụ vận hành, bảo trì hệ thống.	Cái	01
5	Khoá Đồng Việt Nam phi 16	Khoá chặn/khoá khu vực phục vụ vận hành, bảo trì hệ thống.	Cái	01
6	Nhân công cải tạo, lắp đặt, hiệu chuẩn, chạy thử	Khảo sát, thi công, cải tạo, lắp đặt, kiểm tra, hiệu chỉnh, chạy thử hệ thống sau khi hoàn thành.	Gói	01
<b>II Thi công, lắp đặt hệ thống khí tại Khoa Ngoại</b>				
1	Ổ đầu ra khí oxy	<u>Thông số kỹ thuật:</u> - Có chứng chỉ: ISO, CE - Có mã hóa màu cho từng loại khí để dễ dàng nhận diện loại khí - Có kết nối an toàn tránh cấm nhầm - Được làm bằng chất liệu đồng mạ crom, có độ bền cao và tuổi thọ dài, phù hợp sử dụng trong các cơ sở y tế, bệnh viện -Đường kính ổ cắm: 45mm -Có ống đồng kết nối kích thước 10mm	Bộ	07

2	Lưu lượng kể kèm bình làm ấm	<p><u>Thông số kỹ thuật:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE</li> <li>- Phạm vi điều chỉnh: 0-15 L/phút</li> <li>- Thân bằng đồng mạ crom</li> <li>- Cột lưu lượng và nắp chụp bảo vệ cột lưu lượng làm bằng nhựa PC có độ bền cao.</li> <li>- Bình làm ấm</li> </ul> <p>+ Dung tích bình 150ml có chia vạch + Làm bằng nhựa có độ bền cao + Có thể hấp sấy tiệt trùng ở nhiệt độ 121 độ C.</p>	Bộ	07
3	Ổ đầu ra khí Nén	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Có chứng chỉ: ISO, CE</li> <li>-Có mã hóa màu cho từng loại khí để dễ dàng nhận diện loại khí</li> <li>-Có kết nối an toàn tránh cắm nhầm</li> <li>-Được làm bằng chất liệu đồng mạ crom, có độ bền cao và tuổi thọ dài, phù hợp sử dụng trong các cơ sở y tế, bệnh viện</li> <li>- Đường kính ổ cắm: 45mm</li> <li>- Có ống đồng kết nối kích thước 10mm</li> </ul>	Bộ	07
4	Ổ đầu ra khí Hút	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Có chứng chỉ: ISO, CE</li> <li>- Có mã hóa màu cho từng loại khí để dễ dàng nhận diện loại khí</li> <li>- Có kết nối an toàn tránh cắm nhầm</li> <li>- Được làm bằng chất liệu đồng mạ crom, có độ bền cao và tuổi thọ dài, phù hợp sử dụng trong các cơ sở y tế, bệnh viện</li> <li>- Đường kính ổ cắm: 45mm</li> <li>- Có ống đồng kết nối kích thước 10mm</li> </ul>	Bộ	07
5	Bình hút dịch có định	<p>Sản phẩm mới 100%</p> <p><u>Thông số kỹ thuật:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Bộ điều áp hút với điều chỉnh áp lực hút: 0 ~ -990 mbar. Có đầu cắm chuẩn DIN tương thích đầu ra lấy khí hút.</li> <li>- 01 Bình chứa dịch tích bình chứa dịch: 2000 ml, cấu tạo bằng polycarbonat khó vỡ, tháo lắp và làm sạch dễ dàng, cho phép hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121 độ C.</li> </ul>	Bộ	07

6	Bộ hút khí thải mê	Sản phẩm mới 100%. - Sử dụng chuyên cho khí AGSS - Hoạt động theo nguyên lý Ventury - Có biên dạng kết nối riêng chống lắp lẫn - Được lắp đặt âm tường hoặc trên tường. - Có thể lắp đặt âm tường hoặc trên hộp kỹ thuật đầu giường. - Chuẩn cắm khí DIN Có kèm theo Jac cắm kết nối với máy gây mê	Bộ	02
7	Ổ đầu ra khí CO2	Sản phẩm mới 100% <u>Thông số kỹ thuật:</u> - Có chứng chỉ: ISO, CE - Có mã hóa màu cho từng loại khí để dễ dàng nhận diện loại khí - Có kết nối an toàn tránh cắm nhầm - Được làm bằng chất liệu đồng mạ crom, có độ bền cao và tuổi thọ dài, phù hợp sử dụng trong các cơ sở y tế, bệnh viện - Đường kính ổ cắm: 45mm - Có ống đồng kết nối kích thước 10mm	Cái	02
8	Jac cắm nhanh CO2	Jac cắm nhanh CO2	Cái	02
9	Đồng hồ giảm áp CO2	Đồng hồ giảm áp CO2	Cái	02
10	Ống đồng D12.70 x 0.71mm	Độ dài 2,9 m.	Mét	87
11	Ống đồng D15.88 x 0.71mm	Độ dài 2,9 m.	Mét	75,4
12	Phụ kiện đồng lắp đặt tuyến ống	Cuts Góc D12, D16; Măng xông đồng D12, D16; Tê đồng D12, D16	Lô	01
13	Máng nhựa bảo vệ ống	Máng nhựa bảo vệ ống: 01 cây dài 2m.	Mét	24
14	Vật tư phụ	Que hàn bạc, đai treo, gas hàn, vít nở, ....	Lô	01

T  
NH  
PH  
GH  
\*

15	Khoá Đồng phi 12	Khoá chặn/khoá khu vực phục vụ vận hành, bảo trì hệ thống.	Cái	07
16	Khoá Đồng phi 16	Khoá chặn/khoá khu vực phục vụ vận hành, bảo trì hệ thống.	Cái	02
17	Nhân công cải tạo, lắp đặt, hiệu chuẩn, chạy thử	Khảo sát, thi công, cải tạo, lắp đặt, kiểm tra, hiệu chỉnh, chạy thử hệ thống sau khi hoàn thành.	Gói	01



TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP

PHỤ LỤC II

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

....., ngày .....tháng.....năm 2024

**BÁO GIÁ**

**Kính gửi: Bệnh viện Phổi Nghệ An**

Trên cơ sở thư mời báo giá của Bệnh viện Phổi Nghệ An số: /TM-BVP  
ngày tháng năm 20... của Bệnh viện Phổi Nghệ An.

Công ty: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại liên hệ: .....; Email: .....

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan.

STT	Danh mục	Mô tả	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1						
....						
	<b>Tổng cộng</b>					

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... Ngày (*Ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày*), kể từ ngày .....tháng... năm 20....

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về Luật doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá;

- Những thông tin nêu trên là trung thực.

**Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá**

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)